

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 17/_____

Балкашинский с.о.
Место составления

27.03.2023 г.
Время 9:40

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 17 от 07.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района

СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района

ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

990440005465, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Балкашино, Агайынды Айсиндер (УЛИЦА), 50.

5. Период проведения профилактического контроля 20.03.2023 - 27.03.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1 села Балкашино отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании котельной автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре привести в технически исправное состояние.

			<p>Основание: п.6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;</p> <p>срок устранения: 01.06.2023</p>
2	<p>П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>В здании школы под лестничным маршем отчистить и запретить хранение вещей, мебели и других горючих материалов. Основание: пп.10 п.24 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;</p> <p>срок устранения: 03.04.2023</p>
3	<p>П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Подвальное помещение школы отчистить от горючих материалов (целлулоид, мебель, бумага). Основание: пп. 1 п.24 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;</p> <p>срок устранения: 10.04.2023</p>
4	<p>П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Освободить эвакуационные пути (на 1-ом этаже) от различных материалов (мебель) сужающих проектные размеры. Основание: пп. 1 п.36 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;</p> <p>срок устранения: 24.04.2023</p>
5	<p>П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>В помещении подвала соединения электрических проводов выполнить при помощи методов пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи</p>

			специальных зажимов. Основание: п.80 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 01.06.2023
6	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	С обслуживающим персоналом провести занятия по принципу устройств и работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: пп. 4 п.65 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 02.05.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Исходный акт МЧС капитан гр. доцент А. Шаманов

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

зам. директора по АРР Н. Кармазуб

« _____ » _____ 20__ г.

